

**Существующие значения установленной  
тепловой мощности основного оборудования  
источников тепловой энергии**

Марка котла	Адрес расположения	Установленная мощность, Гкал/час
КВМ – 1500Д (КВТ 1500)	пгт Верхошижемье, ул. Весенняя, д.1	2,7
КВТ1500-1 (1 шт.);	пгт Верхошижемье, ул. Весенняя, д.1	2,7
КВр-1,44 (1 шт.)	пгт Верхошижемье, ул. Весенняя, д.1	2,7

**Характеристика источников водоснабжения:**

№п/п	Наименование скважин №, адрес марка насоса	Количество, шт.	Установленная мощность, м <sup>3</sup> в час
1	артезианская скважина № 33654 ул. Молодой Гвардии	1	8
2	артезианская скважина № 18826 ул. Строителей	1	6
3	артезианская скважина № 50903 ул.Кирова (урочище Морочиха)	1	8
4	артезианская скважина № 3027 ул. Кирова, д.3	1	8
5	артезианская скважина № 61484 ул. Профсоюзная	1	10
6	артезианская скважина № 5900 ул. Пионерская	1	10
7	артезианская скважина №43959 (резервная) ул. Заводская	1	

**Установленная мощность канализационных насосных станций  
(тыс.куб.м/сут) - 0,70**